

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РОСС RU.B1719.04АЮ03

СЕРТИФИКАТ

О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что продукция

Показывающие устройства: указатели/ индикаторы уровня жидкости прямого действия ILL-BP (байпасные со стеклянной трубкой)

Код продукции ОКПД2 – 28.14.13.110, ТНВЭД 9026108900

Производства ООО "РусАвтоматизация", ИНН 7449104752, Россия, 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д.5, оф. 507

соответствует требованиям Технические условия АПДН 494531.100 ТУ

Настоящий Сертификат о типовом одобрении действителен до: «13» января 2028 г.



М.П.

Уполномоченное лицо

Коновалов С.М.



РС

Сертификат № 25.60008.130

Дата выдачи «13» января 2025 г.

Технические данные

Показывающие устройства: указатели/ индикаторы уровня жидкости прямого действия ILL-BP (байпасные со стеклянной трубкой) в соответствии с Техническими условиями АПДН 494531.100 ТУ

Область применения / ограничения

предназначены для визуального определения границы разделения жидких и газообразных веществ с различными физикохимическими свойствами и применяемые в составе ёмкостей, сосудов, котлов, резервуаров и аппаратов категорий 1 и 2 согласно Приложению N 1 ТР ТС 032/2013, работающих под избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см²), во всех отраслях экономической деятельности кроме атомной промышленности.

Техническая документация
и дата ее рассмотрения

Технические условия АПДН 494531.100 ТУ. Документация рассмотрена в процессе освидетельствования.

Условия сертификации продукции

Продукция поставляется с копией настоящего Сертификата о типовом одобрении при условии проведения ежегодного инспекционного контроля.

Серийный образец испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства

Акт № 25.60007.130

от «13» января 2025 г.